

# Benvenuto tra i piccoli produttori di energia elettrica

10.2020



Siamo lieti che abbia deciso di produrre elettricità collaborando con noi nel sostenere le energie rinnovabili. Con il presente opuscolo cogliamo l'occasione per fornirle alcune informazioni.

## I dati del suo impianto a colpo d'occhio

Numero contatore: \_\_\_\_\_

Potenza dell'impianto: \_\_\_\_\_

Data messa in servizio: \_\_\_\_\_

### Remunerazioni richieste:

|  | Si                       | No                       | Accettata dal: |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Remunerazione Unica Federale (RU-CH)                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____          |
| Sistema di Remunerazione per l'Immissione (SRI-CH)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| Contributo Unico Cantonale (CU-TI)                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| Remunerazione a Copertura dei Costi Cantonale (RIC-TI) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

The logo for 'ail' is written in a bold, lowercase, red sans-serif font.

# Il contatore bidirezionale



## Contatore bidirezionale

Numero contatore

Tasto per la lettura dei valori di consumo ed immissione in rete: premendolo è possibile “navigare” all’interno del menu del contatore senza arrecare alcun danno. Dopo circa 2 minuti di inattività lo schermo torna alla sua modalità normale.

Questo tipo di contatore permette di conteggiare sia i consumi propri (prelievo dalla rete) che l’energia immessa in rete prodotta dall’impianto di produzione. I valori sono distinguibili nel seguente modo:

|              |                    |              |                               |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>1.8.1</b> | Consumo diurno     | <b>2.8.1</b> | Immissione in rete diurna     |
| <b>1.8.2</b> | Consumo notturno   | <b>2.8.2</b> | Immissione in rete notturna   |
| <b>1.7.0</b> | Consumo istantaneo | <b>2.7.0</b> | Immissione in rete istantanea |

I contatori degli impianti di produzione sono normalmente letti a distanza (telelettura). Nel caso in cui questo non fosse possibile, sull’apparecchio sarà applicata un’etichetta con la dicitura “**Non teleletto**”.

Maggiori dettagli sono disponibili su [www.ail.ch/produttori-indipendenti](http://www.ail.ch/produttori-indipendenti).

Eventuali domande sono da inoltrare all’indirizzo e-mail [infoautoproduttori@ail.ch](mailto:infoautoproduttori@ail.ch) oppure contattando il nostro Servizio Clienti (058 470 70 70).