

Esempi pratici per il calcolo della remunerazione degli impianti fotovoltaici dal 1 gennaio 2026

Di seguito riportiamo alcuni esempi di come viene calcolata la remunerazione con le nuove disposizioni di legge, secondo la potenza dell'impianto.

Impianti fotovoltaici < 30 kW

Per questa categoria d'impianti la legge prevede una remunerazione minima garantita di 6 CHF/100kWh.

- Se la tariffa di mercato del trimestre è inferiore alla remunerazione minima, il gestore di rete deve comunque riconoscere 6 CHF/100kWh.

Tariffa di mercato: 4.5 CHF/100kWh → Remunerazione: 6 CHF/100kWh.

- Se la tariffa di mercato del trimestre è superiore a 6 CHF/100kWh, il gestore di rete deve remunerare la tariffa di mercato.

Tariffa di mercato: 8.38 CHF/100kWh → Remunerazione: 8.38 CHF/100kWh.

Per impianti con potenza < 30 kW si riceve sempre il valore più alto tra remunerazione minima (6 CHF/100kWh) e tariffa di mercato.

Impianti fotovoltaici ≥ 30 kW < 150 kW con consumo proprio

Prendiamo in considerazione un impianto di 50 kW di potenza.

- Se la tariffa di mercato è inferiore a 6 CHF/100kWh (5 CHF/100kWh), si opera una distinzione tra la componente dell'impianto fino a 30 kW e quella eccedente tale soglia.

I primi 30 kW vengono pagati 6 CHF/100kWh (tariffa minima garantita)

I restanti 20 kW vengono pagati 5 CHF/100kWh (tariffa di mercato)

La remunerazione da corrispondere equivale alla media ponderata $(30 \text{ kW} \times 6 + 20 \text{ kW} \times 5) / 50 \text{ kW} = 5.6$ CHF/100kWh

- Se la tariffa di mercato è superiore a 6 CHF/100kWh (8.38 CHF/100kWh), tutto l'impianto viene remunerato a tale valore.

I primi 30 kW vengono pagati 8.38 CHF/100kWh

I restanti 20 kW vengono pagati 8.38 CHF/100kWh

Tutti i 50 kW vengono pagati 8.38 CHF/100kWh, perché il mercato offre più della remunerazione minima.

